

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

08 de Diciembre de 2013

---

El titular de la central nuclear Ascó I ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido el aislamiento del sistema de ventilación del edificio de contención.

El origen de esta acción automática ha sido una señal, de corta duración, generada por el detector de radiación de la atmósfera de dicho edificio, que ha registrado un pico ligeramente superior al punto de tarado. Este hecho ha desencadenado la secuencia de actuaciones previstas según consta en la notificación recibida en el CSN. La señal se ha producido durante unos trabajos en los que se estaba igualando la presión atmosférica del edificio de contención. El titular está investigando las causas del incidente. El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.