

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

28 de Febrero de 2013

La unidad de filtrado del sistema de Ventilación de Sala de Control de la central nuclear de Cofrentes ha arrancado de forma no prevista durante la realización de una serie de trabajos eléctricos.

El titular ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema y lo ha normalizado.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medioambiente.