

ISN24H

Juzbado (Salamanca) - Nivel INES Pendiente

15 de Julio de 2013

Durante la realización de la prueba de vigilancia anual que se realiza al sistema de alarma de criticidad (sistema destinado a detectar reacciones nucleares en cadena), se descubre que al activar las alarmas de dos Módulos de Adquisición de Datos (DAM) 5 y 16 sus sirenas acústicas no funcionan.

Tras revisar el cableado de dichos DAM, y concluir que el fallo se debe al ajuste de una borna común a ambos módulos, se ha procedido a su reparación. Tras las comprobaciones pertinentes, el sistema se encuentra operativo.

En el momento de la notificación la fábrica se encontraba en su modo de operación 2, lo que significa que no existía movimiento de material nuclear en la instalación.