

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

19 de Febrero de 2014

El titular de la central nuclear Almaraz I ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido el arranque automático del sistema de ventilación de emergencia de la Sala de Control. El origen de esta acción automática se debe a una señal generada por uno de los detectores de radiación del edificio de contención. El titular está investigando las causas del incidente. Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.