

*Madrid, 12 de septiembre de 2007*

Asistentes:	Presidenta	Carmen Martínez Ten
	Vicepresidente	Luís Gámir Casares
	Consejero	Julio Barceló Vernet
	Consejero	Francisco Fernández Moreno
	Consejero	Antonio Colino Martínez
	Secretaria General	Purificación Gutiérrez López

Convocatoria: 6 de septiembre de 2007.

Orden del día:

I. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS Nº 1.047 Y 1.048 CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADAS LOS DÍAS 20 Y 27 DE JULIO DE 2007.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

*Trámite normal*

1. Instrucciones Técnicas Complementarias para regular el proceso de revisión del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos de Centrales Nucleares y Juzbado.
2. C.N. Vandellós I: Revisión 1 del reglamento de funcionamiento para la fase de latencia.
3. Informe sobre instalaciones radiactivas.
4. Modelo de Inspección del Consejo. Revisión 2.
5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
  - 5.1 Propuesta de Acuerdo específico de colaboración con la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para la realización de un programa de comunicación y formación en las áreas con centrales nucleares y de análisis de su incidencia directa en la opinión pública de dichas zonas.
  - 5.2 Propuesta de inicio de contrato para la edición y distribución de la Revista de Seguridad Nuclear.

- 5.3 Propuesta de inicio de contrato para la edición y distribución del Libro regalo de Navidad.
6. Propuesta de cese, a petición propia, del Subdirector General de Tecnología Nuclear.
7. Propuesta de cese, por nombramiento para el desempeño de otro cargo público, del Subdirector General de Personal y Administración.
8. Modificación de RPT.
9. Lista de trámite: 9 de julio a 2 de septiembre de 2007.

*Trámite simplificado*

10. Autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) “Unidad de Protección Radiológica, S.A.” (UNIPROSA).
11. Informe sobre instalaciones radiactivas.
12. Asuntos varios.
  - 12.1 Fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria del Pleno del Consejo.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

13. Información sobre incidencias en centrales nucleares. Semanas del 13 de julio al 7 de septiembre de 2007.
14. Incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.
15. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretario General.
  - 15.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
  - 15.2 Consejero Julio Barceló Vernet.
  - 15.3 Consejero Francisco Fernández Moreno
  - 15.4 Secretaria General.
16. Cumplimiento de encargos del Consejo.
17. Informe sobre las delegaciones del Consejo.
  - 17.1 Delegaciones del Consejo en la Presidenta.
  - 17.2 Delegaciones del Consejo en la Secretaria General.
  - 17.3 Delegaciones del Consejo en los Directores Técnicos.
18. Informe de los Directores Técnicos.
19. Ruegos y preguntas.

I. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS Nº 1.047 Y 1.048 CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADAS LOS DÍAS 20 Y 27 DE JULIO DE 2007.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos adoptados y contenidos en las actas nº 1.047 y 1.048, correspondientes a las reuniones del Pleno del Consejo celebradas los días 20 y 27 de julio de 2007.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

*Trámite normal*

1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA REGULAR EL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIATIVOS DE CENTRALES NUCLEARES Y JUZBADO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la aprobación de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) para regular el proceso de revisión del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGR) de las centrales nucleares y de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado.

Las ITC tienen por objeto definir las modificaciones del PGR que requerirán la apreciación favorable del CSN, antes de su entrada en vigor, en conformidad con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y lo contemplado en los condicionados de las vigentes autorizaciones.

El Pleno analiza el contenido del informe técnico de la DSN (CSN/PDT/SCN/TFCN/0708/01), manifestando su acuerdo con el planteamiento general de la propuesta, aunque considera necesario incluir una justificación más detallada de los supuestos en los que se requeriría la apreciación favorable del CSN para las modificaciones del PGR, por lo que **ACUERDA** aplazar este asunto a una próxima reunión, para que se presente una nueva propuesta de la DSN que incluya las observaciones indicadas.

2. [C.N. VANDELLÓS I: REVISIÓN 1 DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA FASE DE LATENCIA.](#)

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa al informe favorable a la Revisión nº 1 del Reglamento de Funcionamiento (RF) de la central nuclear de Vandellós I para la fase de latencia.

La modificación tiene por objeto recoger en el RF la reorganización de la estructura general de ENRESA y su repercusión en la organización de la instalación nuclear en fase de latencia.

La mencionada reorganización afecta asimismo al Plan de Emergencia (PE) y al Manual de Protección Radiológica (MPR) de la instalación, documentos que se encuentran en proceso de evaluación por el CSN.

El Pleno analiza el contenido del informe técnico de la DPR ([CSN/PDT/VAND1/VA1/0707/24](#)) y **ACUERDA** informar favorablemente la Revisión nº 1 del Reglamento de Funcionamiento (RF) de la central nuclear de Vandellós I para la fase de latencia, en los términos propuestos por la DPR.

3. [INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS.](#)

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas de informe favorable a autorizaciones realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR).

A. Propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR):

- CSN/IEV/MO-13/IRA-0103/2007                      Autorización de Modificación  
Hospital Universitario de Canarias
- CSN/IEV/MO-6/IRA-2297/2007                      Autorización de Modificación  
Hospital Doctor Negrín
- CSN/IEV/PM/IRA-2900/2007                      Autorización Funcionamiento  
Centro de Patología de la mama

El Pleno del Consejo **ACUERDA** informar favorablemente las 3 propuestas de autorización en los términos presentados.

4. MODELO DE INSPECCIÓN DEL CONSEJO. REVISIÓN 2.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Oficina de Inspección (OFIN) relativa a la aprobación del Modelo de Inspección del CSN (Revisión 2).

La propuesta fue remitida inicialmente para información del Consejo en el Pleno de 02-07-2007, indicando la Secretaria General que este asunto se incluiría para aprobación en el Orden del Día del Pleno en el mes de septiembre de 2007. Se presenta en la actualidad una versión revisada en sustitución de la anteriormente distribuida, para incluir algunas aclaraciones y correcciones.

La Revisión 2 del Modelo de Inspección tiene en cuenta la experiencia del funcionamiento en los últimos años, la necesidad de definir con mayor precisión algunos aspectos puestos de manifiesto en la autoevaluación para la IRRS, los cambios introducidos en la función inspectora en los últimos años y la modificación de otros procedimientos de gestión del CSN, aplicables de forma genérica al desarrollo de la función inspectora.

El Pleno del Consejo examina la propuesta y **ACUERDA** aprobar el Modelo de Inspección del CSN (Revisión 2), en los términos propuestos por la OFIN.

## 5. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.

5.1 Propuesta de Acuerdo específico de colaboración con la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para la realización de un programa de comunicación y formación en las áreas con centrales nucleares y de análisis de su incidencia directa en la opinión pública de dichas zonas.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) relativa a la aprobación del inicio de trámites para el establecimiento de un Acuerdo de colaboración entre el CSN y AMAC, para la realización un programa de comunicación y formación en las áreas con centrales nucleares y de análisis de su incidencia directa en la opinión pública de dichas zonas.

La propuesta fue remitida inicialmente para información del Consejo en el Pleno de 20-07-2007, indicando la Secretaria General que este Acuerdo se sometería a la aprobación del Consejo en una próxima reunión. Se remite una versión revisada en sustitución de la anteriormente distribuida.

El Acuerdo específico desarrolla el Convenio Marco firmado entre el CSN y AMAC, firmado el 22-09-2003, y su objeto es la realización de una serie de acciones en materia de política informativa y de participación, que conecta directamente con la obligación de transparencia y apertura a la sociedad que tiene el CSN por mandato legal y estatuario, en los ámbitos de la seguridad nuclear, la protección radiológica y la gestión de los residuos radiactivos, diferenciadas en tres bloques:

- Actividades con las Comisiones Locales de Información (CLI).
- Divulgación del Sistema de Regulación español.
- Análisis de los resultados del Proyecto y de los efectos en la opinión pública para el desarrollo de estrategias de comunicación e información.

El Acuerdo tendrá una vigencia de 2 años a contar desde la firma. El coste total máximo para el CSN es de 239.200 €

El Pleno del Consejo valora positivamente el planteamiento de la propuesta del GTP, considerando necesario perfilar los subprogramas objeto de la colaboración centrandolo las actividades que se van a desarrollar en las áreas que son competencia del CSN y definiendo las aportaciones a los mismos por parte de AMAC, por lo que **ACUERDA** aplazar este asunto a la próxima reunión ordinaria del Pleno del Consejo, para que se presente una nueva propuesta del GTP que incluya las observaciones indicadas.

## 5.2 Propuesta de inicio de contrato para la edición y distribución de la Revista de Seguridad Nuclear.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) relativa a la aprobación del inicio de trámites para la contratación, por concurso público, de la edición y distribución de la Revista de Seguridad del CSN.

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de edición y distribución de la Revista de Seguridad Nuclear del CSN, con periodicidad trimestral, durante los años 2008 y 2009.

Para evitar lagunas de publicación debido a la demora en la tramitación del nuevo contrato, el GTP procederá a la tramitación paralela de un expediente de adjudicación directa con concurrencia de ofertas, con el fin de cubrir la edición de un número de la Revista mediante un contrato menor.

El contrato tendrá una vigencia de 2 años, con posibilidad de prórroga por un año adicional. El coste total máximo para el CSN es de 190.400 € IVA e impuestos incluidos.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar el inicio de trámites para la contratación, por concurso público, de la edición y distribución de la Revista de Seguridad del CSN, en los términos propuestos por el GTP.

## 5.3 Propuesta de inicio de contrato para la edición y distribución del Libro regalo de Navidad.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) relativa a la aprobación del inicio de trámites para la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, de la edición del Libro regalo de Navidad.

El objeto del contrato es la realización del libro que será el regalo institucional del Consejo en la Navidad 2007.

El Libro de Navidad está incluido en el Plan de Publicaciones 2007 aprobado por el Pleno de 31-01-2007.

El contrato tendrá una vigencia de 1 año. El coste total máximo para el CSN es de 92.000 € IVA e impuestos incluidos.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar el inicio de trámites para la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, de la edición del Libro regalo de Navidad, en los términos propuestos por el GTP.

6. PROPUESTA DE CESE, A PETICIÓN PROPIA, DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA NUCLEAR.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Presidenta del CSN relativa al cese del Subdirector General de Tecnología Nuclear, a petición propia.

La propuesta de cese es consecuencia de la renuncia, por motivos personales, del Subdirector General de Tecnología Nuclear, D. José Ignacio Calvo Molins, para seguir desempeñando su puesto de trabajo.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar el cese, a petición propia, del Subdirector General de Tecnología Nuclear, agradeciéndole los servicios prestados.

7. PROPUESTA DE CESE, POR NOMBRAMIENTO PARA EL DESEMPEÑO DE OTRO CARGO PÚBLICO, DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Presidenta del CSN relativa al cese del Subdirector General de Personal y Administración, por nombramiento para desempeño de otro cargo público.

La propuesta de cese es consecuencia del nombramiento del Subdirector General de Personal y Administración, D. Diego Valle Aguilar, para el desempeño de otro cargo público en la Comunidad Autónoma de Madrid) el 30-08-2007.

El cese se realizará con efectos económicos y administrativos del día anterior al de la toma de posesión en su nuevo destino (05-09-2007).

El Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar el cese, por nombramiento para desempeño de otro cargo público, del Subdirector General de Personal y Administración, agradeciéndole los servicios prestados.

8. MODIFICACIÓN DE RPT.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario del CSN.

El objeto de la propuesta es la creación del puesto de coordinador de análisis de riesgos y sus aplicaciones (N-29) en el Gabinete Técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN), para apoyar a las Direcciones Técnicas en su labor de supervisar y aceptar los análisis de riesgos y sus aplicaciones para las instalaciones responsabilidad de las mismas y en la determinación de la formación necesaria del personal del CSN encargado de dichas actividades.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar la modificación de la RPT, creando un puesto de N-29 en el Gabinete Técnico de la DSN, en los términos propuestos por la Secretaria General.

9. LISTA DE TRÁMITE: 9 DE JULIO A 2 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de aprobación de la lista de asignación de tipo de trámite para los expedientes que han tenido entrada en el CSN. En el período indicado han tenido entrada 77 expedientes, para los que se propone el siguiente tipo de trámite:

DSN: (11)	Trámite Normal:	7
	Trámite Simplificado:	4
DPR: (66)	Trámite Normal:	8
	Trámite Simplificado:	30
	Trámite Reducido:	28

Analizada la información aportada por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, el Pleno del Consejo **ACUERDA** aprobar el tipo de trámite propuesto para los expedientes que han tenido entrada en el período indicado en el epígrafe.

***Trámite simplificado***

10. [AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA \(UTPR\) "UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.A." \(UNIPROSA\).](#)

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la autorización de la modificación de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de "Unidad de Protección Radiológica, S.A." (UNIPROSA).

El 10-08-2006 el titular presentó la propuesta de modificación de la UTPR debido a la modificación de estatutos (administrador único) y cambio de domicilio social (cambio de domicilio en Madrid).

En base a las evaluaciones llevadas a cabo por la DPR, de referencia CSN/IEV/MO-1/UTPR/M-0012/07, el Pleno del Consejo **ACUERDA** autorizar la modificación, por cambio de estatutos y de domicilio social, de la UTPR de Unidad de Protección Radiológica, S.A. (UNIPROSA), en los términos propuestos por la DPR.

11. [INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS.](#)

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas de informe favorable a autorizaciones realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y el Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) de la Generalidad de Cataluña.

A. Propuestas de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR):

- CSN/IEV/MO-8/IRA-0693/2007 Autorización de Modificación  
Euroconsult S.A.
- CSN/IEV/MO-4/IRA-1538/2007 Autorización de Modificación  
Geotécnica del Sur S.L.
- CSN/IEV/MO-1/IRA-2523/2007 Autorización de Modificación  
Airgrup Logística y Tratamientos Superficiales Aeronáuticos S.L.
- CSN/IEV/MO-4/IRA-0325/2007 Autorización de Modificación  
Ensayos y Proyectos S.A.
- CSN/IEV/MO-11/IRA-0124/07 Autorización de Modificación  
Hospital Universitario La Fe
- CSN/IEV/MO-12/IRA-2750/07 Autorización de Modificación  
Hospital General de Ciudad Real
- CSN/IEV/PM/IRA-2911/2007 Autorización Funcionamiento  
Ingeniería Tecnológica Canaria S.L.
- CSN/IEV/PM/IRA-2908/2007 Autorización Funcionamiento  
Ingeniería y Control de Materiales S.L.
- CSN/IEV/MO-3/IRA-2483/07 Autorización de Modificación  
General Electric Biosciences S.A.
- CSN/IEV/AUT-1/ERX/B-0064/07 Autorización Funcionamiento VAT  
Infomed Servicios informáticos S.L.
- CSN/IEV/CL/ERX/B-0044/07 Autorización de Clausura VAT  
Viadent S.L.

B. Propuestas del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) de la Generalidad de Cataluña:

- CSN-GC/AUT/IRA-Equihealth/2007 Autorización Funcionamiento  
Equihealth Veterinarios S.L.
- CSN-GC/AUT/IRA-2902/2007 Autorización Funcionamiento  
Ibérica de Papel S.A.
- CSN-GC/MO/IRA-1014/2007 Autorización de Modificación  
General Lab S.A.
- CSN-GC/MO/IRA-1552/2007 Autorización de Modificación  
Hospital Sant Joan SAM de Reus
- CSN-GC/MO/IRA-2604/2007 Autorización de Modificación  
Fundación Privada Centro de Regulación Genómica
- CSN-GC/MO/IRA-1235/2007 Autorización de Modificación  
Universidad Autónoma de Barcelona - UAB
- CSN-GC/MO/IRA-0017/2007 Autorización de Modificación  
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona
- CSN-GC/MO/IRA-2830/2007 Autorización de Modificación  
USP Instituto Dexeus S.A.

- CSN-GC/MO/IRA-2649/2007                      Autorización de Modificación  
Instituto de Diagnóstico por Imagen
- CSN-GC/MO/IRA-2176/2007                      Autorización de Modificación  
Consortio Leridano de Control
- CSN-GC/CL/IRA-2429/2007                      Autorización de Clausura  
Casmar Electrónica S.A.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** informar favorablemente las 22 propuestas de autorizaciones en los términos presentados.

## 12. ASUNTOS VARIOS.

### 12.1 Fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria del Pleno del Consejo.

El Pleno del Consejo **ACUERDA** que su próxima reunión ordinaria se celebre el miércoles 26-09-2007.

## III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

### 13. INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES. SEMANAS DEL 13 DE JULIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

La Secretaría General presenta para información del Consejo el documento de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) sobre incidencias en centrales nucleares, correspondiente al período citado en el epígrafe.

El Pleno del Consejo toma nota de la información de la DSN sobre incidencias en las centrales nucleares.

### 14. INCIDENTES EN INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo el documento sobre incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.

Desde la última reunión ordinaria del Pleno del Consejo se ha comunicado la ocurrencia de los siguientes sucesos:

#### A. Instalaciones nucleares:

- C.N. Cofrentes (21-07-2007): Sistemas de seguridad: Aislamiento del sistema de ventilación del edificio auxiliar por señal espúrea de alta radiación de un monitor de radiación.
- C.N. Ascó II (30-07-2007): Sistemas de seguridad: Aislamiento del sistema de ventilación de sala de control por señal espúrea, de alta concentración de gases tóxicos, del detector de amoníaco.

- C.N. Cofrentes (02-08-2007): Disparo de reactor: Parada automática por incendio en transformador principal (prealerta de emergencia).
- C.N. Cofrentes (06-08-2007): Sistemas de seguridad: Arranque de generador diesel por anomalía en línea eléctrica externa, debido a tormentas en la zona.
- C.N. Almaraz II (11-08-2007): Operación: Superación del valor ETF correspondiente al nivel del presurizador, por fallo de válvula en estación controladora del panel de parada remota.
- C.N. Cofrentes (26-08-2007): Pérdida de capacidad de comunicación de la central con la SALEM (telefonía IP).
- C.N. Ascó I (29-08-2007): Reducción de potencia: Reducción al 50% por fuga en circuito de aceite de una válvula de aislamiento de vapor principal a turbina y salida de banda maniobra del flujo neutrónico.
- C.N. Ascó I (29-08-2007): Parada no programada: Reparación de fuga en circuito de aceite de una válvula de aislamiento de vapor principal a la turbina.
- C.N. Garoña (10-09-2007): Sistemas de seguridad: Arranque de la ventilación de emergencia de sala de control por pérdida de tensión en monitor de radiación de la atmósfera exterior.

El Pleno del Consejo toma nota de la información sobre incidentes comunicados desde la última reunión.

## 15. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL.

### 15.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

- 15.1.1 Nombramiento de representantes españoles para el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Nuclear y Residuos Radiactivos de la UE.
- 15.1.2 Escrito del Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo en relación con las balsas de fosfoyesos de Huelva.
- 15.1.3 Escrito de GREENPEACE en relación con la central nuclear de Santa María de Garoña.
- 15.1.4 Dossier informativo sobre las consecuencias del terremoto sobre la central de Kashiwazaki Kariwa (Japón).
- 15.1.5 Publicaciones CSN: Potabilización radiológica del agua de consumo humano, y Programas de vigilancia radiológica ambiental – resultados 2005.
- 15.1.6 Intervención de la Presidenta del CSN en las Jornadas sobre Energía y Educación del Foro Nuclear (07-09-2007).

- 15.1.7 Invitación a Jornada del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (03-10-2007).
- 15.1.8 Visita del Consejo a TECNATOM (18-10-2007).
- 15.1.9 Reunión del Comité Estratégico CSN-UNESA (29-11-2007).
- 15.1.10 Información sobre reunión mantenida con el Presidente de la Generalidad de Cataluña.
- 15.1.11 Información sobre preparativos y asistencia a la reunión bilateral con Francia.
- 15.1.12 Información sobre preparativos y asistencia a la Conferencia General del OIEA.
- 15.2 Consejero Julio Barceló Vernet.
  - 15.2.1 Información sobre procedimiento previsto para la definición del apartado de valores de la organización, correspondiente al Manual de Gestión del CSN.
- 15.3 Consejero Francisco Fernández Moreno
  - 15.3.1 Información sobre la adjudicación del contrato para formación y entrenamiento de actuantes en emergencias nucleares.
- 15.4 Secretaria General.
  - 15.4.1 Sentencia del Tribunal Supremo en recurso de Unión Fenosa contra sanción de multa, de fecha 16-10-2003.
  - 15.4.2. Ejecución trimestral del presupuesto a 31 de julio de 2007.
  - 15.4.3 Manual de Organización y Funcionamiento del Consejo Anexo 4: Comisiones del Consejo.
  - 15.4.4 BOE 23 julio 2007: Acuerdo de 25 de abril de 2007, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se delega en la Presidenta la emisión de los informes previos a determinadas autorizaciones.
  - 15.4.5 Información sobre eventos pendientes de celebración ya acordados por el Pleno del Consejo: Próxima reunión de la Comisión de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Presentación de la DPR sobre la propuesta de actuación relativa a la radiación natural, y entrevistas con las unidades organizativas del CSN en preparación del futuro Estatuto del CSN.

#### 15.4.6 Información sobre la nueva sistemática de tratamiento de los encargos del Pleno del Consejo.

### 16. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaria General presenta para información y consideración del Consejo las siguientes respuestas a encargos formulados por el Pleno:

- N° 1794: Respuesta a Resolución I.5 del Congreso de los Diputados sobre incidente C.N. Vandellós II,
- N° 1827: Escrito al titular de La Marañosa en relación a publicación de acta de inspección.
- N° 1828: Remisión de certificado CSN sobre la CTCC al MITYC y a la Generalidad de Cataluña.
- N° 1829: Creación del departamento de seguridad del CSN.
- N° 1837: Informe sobre costes de los Acuerdos de Encomienda.

El Pleno del Consejo toma nota del cumplimiento de los mencionados encargos.

### 17. INFORME SOBRE LAS DELEGACIONES DEL CONSEJO.

#### 17.1 Delegaciones del Consejo en la Presidenta.

##### 17.1.1 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.

- Resolución de 10-07-2007: Concesión de diplomas de Jefe de Servicio de Protección Radiológica (3).
- Resolución de 10-07-2007: Concesión de diplomas de Jefe de Servicio de Protección Radiológica (1).
- Resolución de 11-07-2007: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (54) instalaciones de rayos X con fines diagnósticos.
- Resolución de 13-07-2007: Concesión de acreditaciones para dirigir (6) y operar (116) instalaciones de rayos X con fines diagnósticos.
- Resolución de 19-07-2007: Concesión de licencias de operador de la instalación nuclear de C.N. Ascó (6).
- Resolución de 19-07-2007: Concesión de licencias de supervisor de la instalación nuclear de C.N. Vandellós II (1).

- Resolución de 19-07-2007: Concesión de licencias de supervisor de la instalación nuclear de C.N. Santa María de Garoña (2).
- Resolución de 20-07-2007: Prórroga de licencias de supervisor de la instalación nuclear de C.N. Vandellós I (1).
- Resolución de 20-07-2007: Prórroga de licencias de operador de la instalación nuclear de C.N. Cofrentes (1).
- Resolución de 20-07-2007: Prórroga de licencias de supervisor de la instalación nuclear de C.N. Ascó (1).
- Resolución de 02-08-2007: Concesión de licencias de operador de instalaciones radiactivas del CIEMAT (1).
- Resolución de 20-08-2007: Concesión de licencias de supervisor (29) y operador (73) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 20-08-2007: Prórroga de licencias de supervisor (23) y operador (109) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 20-08-2007: Concesión de acreditaciones para operar (120) instalaciones de rayos X con fines diagnósticos.
- Resolución de 24-08-2007: Concesión de acreditaciones para operar (72) instalaciones de rayos X con fines diagnósticos.

#### 17.1.2 Transferencia a ENRESA de material radiactivo.

- Resolución de 13-07-2007: Informe favorable a solicitud de TEQSA S.A.

### 17.2 Delegaciones del Consejo en la Secretaria General.

#### 17.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto.

- Resolución de 13-07-2007: Informe favorable a solicitud de THERMO ELECTRON S.L., para aprobación de tipo de aparato radiactivo (Equipo de la marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, modelo POWER XS).
- Resolución de 17-07-2007: Informe favorable a solicitud de EXTEN CONTROL S.L., para modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo (Equipo de la marca THERMO ELECTRON Corp, modelos FH-62-I y FH-62-I-R Tipo 1).

### 17.3 Delegaciones del Consejo en los Directores Técnicos.

#### 17.3.1 Apercibimientos, multas coercitivas y propuestas de medidas correctoras.

- Apercibimiento de 20-07-2007 de la DPR a IRA-2160.
- Apercibimiento de 16-08-2007 de la DPR a RX/CA-1434.
- Apercibimiento de 21-08-2007 de la DPR a IRA-2297.
- Apercibimiento de 30-08-2007 de la DPR a IRA-2645.
- Apercibimiento de 03-09-2007 de la DPR a IRA-2370.
- Apercibimiento de 03-09-2007 de la DPR a IRA-2643.

#### 17.3.2 Emisión de Instrucciones Técnicas.

- Instrucción Técnica de 03-07-2007 de la DSN (nº 21) a NUCLENOR, sobre pruebas de fugas de contención primaria de la central nuclear de Santa María de Garoña.
- Instrucción Técnica de 05-07-2007 de la DSN (nº 22) a C.N. Trillo, sobre grietas detectadas en las toberas del presionador, realizadas con la aleación 83/182 de la central americana de Wolf Creek.
- Instrucción Técnica de 05-07-2007 de la DSN (nº 23) a C.N. Almaraz, sobre grietas detectadas en las toberas del presionador, realizadas con la aleación 83/182 de la central americana de Wolf Creek.
- Instrucción Técnica de 05-07-2007 de la DSN (nº 24) a C.N. Vandellós II, sobre grietas detectadas en las toberas del presionador, realizadas con la aleación 83/182 de la central americana de Wolf Creek.
- Instrucción Técnica de 05-07-2007 de la DSN (nº 25) a C.N. Ascó, sobre grietas detectadas en las toberas del presionador, realizadas con la aleación 83/182 de la central americana de Wolf Creek.
- Instrucción Técnica de 05-07-2007 de la DSN (nº 27) a NACIONAL EXPRESS, sobre programa de garantía de calidad.
- Instrucción Técnica de 16-07-2007 de la DSN (nº 26) a NUCLENOR, sobre modificación de diseño en la cual se apoyan la propuesta de revisión 11A de las ETF mejoradas de la central nuclear de Santa María de Garoña y la revisión 10 de sus bases.

- Instrucción Técnica de 17-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-03) al CIEMAT, sobre desviaciones detectadas durante la inspección a la gestión y almacenamiento de residuos sólidos (CSN/AIN/CIE/07/135).
- Instrucción Técnica de 18-07-2007 de la DSN (nº 28) a C.N. Ascó, sobre medidas correctivas tras los sucesos notificables de referencia AS2-119, AS-2-120, AS2-121 y AS2-122 ocurridos en mayo de 2007 en C.N. Ascó II.
- Instrucción Técnica de 19-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-04) a LAINSA, sobre servicio de dosimetría personal externa como resultado de la cuarta campaña de intercomparación.
- Instrucción Técnica de 19-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-05) a GESTISA, sobre servicio de dosimetría personal externa como resultado de la cuarta campaña de intercomparación.
- Instrucción Técnica de 19-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-06) a DOSIMETRÍA RADIOLÓGICA S.A., sobre servicio de dosimetría personal externa como resultado de la cuarta campaña de intercomparación.
- Instrucción Técnica de 19-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-07) a INFOCITEC, sobre servicio de dosimetría personal externa como resultado de la cuarta campaña de intercomparación.
- Instrucción Técnica de 19-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-08) a DOSIMETRÍA CASTILLA S.L., sobre servicio de dosimetría personal externa como resultado de la cuarta campaña de intercomparación.
- Instrucción Técnica de 20-07-2007 de la DPR (CSN-IT-DPR-07-09) a ENUSA, sobre la estimación de dosis al público asociada al proyecto de restauración de las explotaciones mineras de ENUSA en Saelices el Chico (Salamanca).
- Instrucción Técnica de 01-08-2007 de la DSN (nº 29) a C.N. Vandellós II, sobre programas de revisión de válvulas neumáticas.
- Instrucción Técnica de 01-08-2007 de la DSN (nº 30) a C.N. Cofrentes, sobre programas de revisión de válvulas neumáticas.
- Instrucción Técnica de 01-08-2007 de la DSN (nº 31) a C.N. Almaraz, sobre programas de revisión de válvulas neumáticas.
- Instrucción Técnica de 01-08-2007 de la DSN (nº 32) a NUCLENOR, sobre programas de revisión de válvulas neumáticas.



- Instrucción Técnica de 01-08-2007 de la DSN (nº 33) a C.N. Ascó, sobre programas de revisión de válvulas neumáticas.

18. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

En cumplimiento de lo solicitado por el Pleno del Consejo, se solicita la presencia de los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica, para informarles de los asuntos analizados y aprobados en la presente reunión.

19. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince horas del día doce de septiembre de dos mil siete.

LA SECRETARIA

VºBº

LA PRESIDENTA