

180880

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/16/IRA-1572/09

ENTRADA 6144

Hoja 1 de 2

Fecha: 20-03-2009 13:34

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día cinco de marzo de dos mil nueve, en el Dpto. de Restauración del Palacio Real, sito en la c/ [REDACTED] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada ha radiografiado de cuadros y análisis de muestras materiales, cuya última autorización (MO-3), fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía y Empleo. Comunidad de Madrid, en fecha 12 de julio de 2001, ref. IR/M-382/88.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] supervisor de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la instalación radiactiva señalizada y provista de acceso controlado, se encontraban disponibles dos equipos, uno de rayos X [REDACTED] con tubo [REDACTED] otro [REDACTED] averiado en el momento de la inspección, con fuente radiactiva de Am-241 nº 3661, pendiente de retirada por [REDACTED]-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, [REDACTED] nº 2202.003, calibrado en el CND (N-60) en fecha 2008

- Los niveles de radiación medidos en el equipo con fuente radiactiva de Am-241, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Fue revisada la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref. 508.1.92; Licencia de Supervisor; Registros dosimétricos relativos a un usuario (solapa y anillo), al mes de diciembre de 2008, sin valores significativos; Certificados de revisión del equipo de rayos X, por la firma [REDACTED] en fecha 2009; Verificación de la instalación, por la UTPR [REDACTED] en fecha 2009 y pruebas de hermeticidad de la fuente de Am-241, por la UTPF [REDACTED] de ref. -886 y revisiones médicas en [REDACTED] en fecha 2008.-----
- Consta hayan entregado en registro, con fecha 15 de abril de 2008, ref. nº 9463, el informe anual de la instalación, referente al año 2007.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980(reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a seis de marzo de dos mil nueve.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"DPTO. DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO REAL"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

[REDACTED]

Fdo. [REDACTED]