

ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DEL TITULAR DE LA C.N. SANTA MARIA DE GAROÑA DE MODIFICACION DE LA AUTORIZACION PARA LA DESCLASIFICACION DE ACEÍTES.

Con fecha 1 de julio de 2009, procedente de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se recibió en el CSN (nº de registro de entrada 41057), con su escrito de fecha 1 de julio de 2009, la solicitud presentada por el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña de modificación de la autorización para la desclasificación de aceites concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas el 4 de junio de 2001.

El 25 de febrero de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear apreció favorablemente la actualización del proyecto común de desclasificación de aceites usados procedentes de las centrales nucleares españolas y estableció los nuevos requisitos técnicos y administrativos a los cuales los titulares debían adecuar los límites y condiciones de las vigentes autorizaciones para la desclasificación de aceites.

El titular de la C.N. Santa María de Garoña dispone de una autorización para la desclasificación de aceites concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 4 de junio de 2001 y ha solicitado la actualización de la misma atendiendo a la mencionada apreciación favorable del CSN de 25 de febrero de 2009.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión de 14 de octubre de 2009, ha estudiado la solicitud mencionada, así como el informe que, como consecuencia de la evaluación realizada, ha efectuado la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y ha acordado informarla favorablemente, con los límites y condiciones indicados en el Anexo. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del artículo 2º de la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de octubre de 2009

LA PRESIDENTA

Carmen Martínez Ten

SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. MADRID

ANEXO

AUTORIZACION AL TITULAR DE C.N. SANTA MARIA DE GAROÑA PARA LA
DESCLASIFICACION DE ACEITES

1. La gestión de los aceites usados desclasificados se llevará a cabo de acuerdo con la legislación vigente en materia de gestión de aceites industriales usados.
2. El titular de la C.N. Santa María de Garoña está obligado a mantener la correspondiente acreditación documental actualizada en relación con el receptor o gestor autorizado de los aceites usados desclasificados.
3. La desclasificación de los aceites usados requiere que éstos hayan sido sometidos previamente, en la instalación productora, a un proceso de separación del contenido de partículas sólidas y agua, de forma que el contenido en agua y sólidos en suspensión de los mismos sea inferior a un 0,25% en peso.
4. Después de la separación del agua y sólidos en suspensión se deberá determinar la actividad remanente en el aceite, para lo cual se procederá a tomar una muestra representativa del contenido de cada bidón de 220 litros.
5. La concentración de actividad del aceite usado no deberá exceder los valores de los niveles de desclasificación que se exponen a continuación.
 - 5.1 Los niveles de desclasificación, expresados en términos de concentración de actividad por unidad de masa de cada isótopo presente en los aceites, son los siguientes:

ISÓTOPO	NIVEL DE DESCLASIFICACIÓN ND _i (Bq/g)
H-3	1000
C-14	10
Cr-51	100
Mn-54	1
Fe-55	1000
Fe-59	1
Co-57	100
Co-58	1
Co-60	1
Ni-59	1000
Ni-63	1000
Zn-65	10
Sr-89	1000
Sr-90	10
Zr-95	10
Nb-94	1
Nb-95	1

Tc-99	100
Ru-103	10
Ru-106	10
Ag-110m	1
Sb-124	1
Sb-125	10
I-129	10
I-131	10
Cs-134	1
Cs-135	1000
Cs-137	1
Ba-140	10
Ce-141	100
Ce-144	10
Eu-152	1
Eu-154	1
U-234	0,1
U-235	0,1
U-238	0,1
Np-237	0,1
Pu-238	0,1
Pu-239	0,1
Pu-241	10
Pu-242	0,1
Am-241	0,1
Am-243	0,1
Cm-242	1
Cm-244	0,1

- 5.2 En caso de detectarse en los aceites la presencia de un isótopo no incluido en la tabla anterior, el nivel de desclasificación a emplear será el valor genérico recomendado por la Comisión Europea en su publicación RP-122 parte 1: “Practical use of the concepts of clearance and exemption”.
- 5.3 Deberá verificarse con un nivel de confianza del 95%, que las concentraciones de actividad isotópica por unidad de masa (Bq/g) presentes en el aceite usado, satisfacen la expresión:

$$\Sigma (C_i/ND_i) \leq 1 \quad (1)$$

Siendo,

C_i : la concentración de actividad isotópica por unidad de masa (Bq/g) para cada isótopo i presente en el aceite usado, valorada mediante el muestreo representativo de cada unidad de valoración igual o inferior a 220 litros, o asignada mediante la utilización de factores de escala para los isótopos de difícil determinación. En ambos casos se contabilizará el error o incertidumbre correspondiente al nivel de confianza del 95%.

ND_i: los valores de los niveles de desclasificación señalados en los apartados 5.1 y 5.2.

- 5.4 La actividad mínima detectable (AMD) a alcanzar en la medida de los isótopos emisores gamma deberá estar comprendida entre el 10% y el 50% del nivel de desclasificación aplicable. Se deberá incluir en el sumatorio de la expresión matemática (1) referida en el apartado 5.3 anterior, la contribución de todos los valores C_i medidos por encima del umbral de decisión.
- 6.** Sin perjuicio de los requisitos anteriormente expuestos, podrán ser desclasificadas excepcionalmente las unidades de valoración de volumen igual o inferior a 220 litros que no cumpliendo con la expresión matemática (1) cumplan las condiciones siguientes:
- 6.1 Que el cómputo de la expresión matemática (1) no supere el valor de 3 en la unidad de valoración y
- 6.2 Que el valor medio de las concentraciones isotópicas de todas las unidades de valoración que integren una misma partida de material que vaya a ser desclasificado y entregado conjuntamente a un gestor autorizado, verifique la expresión matemática (1).
- 7.** El uso de factores de escala para realizar la asignación de la actividad a los isótopos de difícil determinación, requerirá previamente la comprobación y justificación de la aplicabilidad de estos factores durante los periodos operacionales correspondientes a la contaminación de la partida de aceite usado de cuya desclasificación se trate. Esta comprobación podrá fundamentarse en la revisión de la información asociada al comportamiento del combustible en dichos periodos de operación. Los valores de FE (factor de escala)/CMA (concentración media de actividad) a utilizar en la desclasificación podrán ser los validados para la corriente de concentrados de la C.N. Santa María de Garoña, dentro del proyecto de validación de los factores de escala de residuos de baja y media actividad para materiales desclasificables. La C.N. Santa María de Garoña podrá, en cualquier caso, derivar FE/CMA específicos para los aceites.
- 8.** La verificación del cumplimiento de los niveles de desclasificación se desarrollará de acuerdo con procedimientos específicos y deberá asegurar que la concentración de actividad de los aceites es inferior a los niveles de desclasificación con un nivel de confianza del 95% (equivalente a $1,96\sigma$).
- 9.** Previamente a la expedición del material desclasificado para su gestión convencional, se realizará una verificación global del proceso sobre el 5% de las unidades de valoración generadas. En el supuesto de que son el proceso de desclasificación se generen menos de 20 unidades de valoración, la verificación se realizará, al menos, en una de las unidades de valoración desclasificadas.
- 10.** El titular de la C.N. Santa María de Garoña deberá mantener un registro actualizado de los aceites usados desclasificados de acuerdo con esta autorización. Dicho registro

incluirá, asimismo, la documentación específica en relación con las verificaciones asociadas al cumplimiento de las condiciones 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de esta autorización.

- 11.** El titular de la C.N. Santa María de Garoña deberá remitir al Consejo de Seguridad Nuclear durante el primer trimestre de cada año natural un informe sobre las actuaciones de desclasificación de aceites usados llevadas a cabo en el año anterior. En dicho informe se incluirá, sobre cada partida de aceite usado desclasificado, la siguiente información:
 - 11.1 El volumen y la masa de aceite desclasificado.
 - 11.2 La actividad total y su distribución por radionucleidos
 - 11.3 La identificación del gestor receptor del aceite y la fecha de su entrega y salida de la instalación.
 - 11.4 Los resultados de la aplicación anual del programa de garantía de calidad del proceso de desclasificación.
- 12.** El titular de la C.N. Santa María de Garoña deberá revisar o elaborar, en su caso, los procedimientos asociados al proceso de desclasificación de aceites, adecuándolos a los límites y condiciones de la presente autorización, y remitirlos al CSN en un plazo no superior a tres meses.