ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA REVISIÓN 47 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE C. N. TRILLO PME-04-09/03, PME-4-09/04 y PME-04/09/05.

Con fecha 16 de octubre de 2009 (nº de registro de entradas 41560, 41561 y 41563), procedentes de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, se recibieron en el CSN las propuestas de cambio de las Especificaciones de Funcionamiento: PME-4-09/03 “Cambio de baterías de redundancia 2”, PME-4-09/04 “Corrección en el apartado 1.1. de definiciones” y PME-4/09/05 “Modificación de la referencia de una alarma que figura en ETF”. Estas propuestas han sido presentadas de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial de 16 de noviembre de 2004, por la que se concede a la central nuclear de Trillo la Autorización de Explotación en vigor.

El cambio propuesto en la PME-4-09/03 afecta a la especificación 4.9.2 y a sus bases, y se realiza para adaptar los valores de capacidad y densidad del electrolito de las nuevas baterías que se van a instalar en la próxima recarga. Estos cambios en las baterías se realizan dentro del programa de renovación de baterías de salvaguardia y emergencia. La incorporación de esta modificación a las especificaciones está condicionada a la instalación efectiva de dichas baterías durante la recarga

El cambio propuesto en la PME-4-09/04 afecta al apartado 1.1. “definiciones” de las especificaciones y tiene por objeto, modificar el contenido de las definiciones de la concentración crítica de boro caliente y fría a fin de evitar diferentes definiciones en distintos documentos que puedan inducir a error. Además se corrige un error en un párrafo sobre la posición relativa de los sensores y los transmisores de los circuitos de medida de las bombas de refrigerante del reactor y de los generadores diesel.

Por último, el cambio propuesto PME-4-09/05 afecta la especificación 4.8.6 y se refiere a la modificación de la referencia de una alarma al estar previsto realizar una modificación de diseño en la próxima recarga.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión de 17 de marzo de 2010, ha estudiado las solicitudes del titular, así como el informe que, como consecuencia de la evaluación realizada, ha efectuado la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, y ha acordado informar favorablemente dichas solicitudes.

Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del artículo 2º de la Ley 15/1980, modificado por la Ley 33/2007, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

Las modificaciones propuestas, una vez incorporadas al documento, constituirán la revisión 47 de las Especificaciones de Funcionamiento de C.N. Trillo. El cambio en las especificaciones debido a la PME-4-09/03 y a la PME-4-09/05 está condicionado a la instalación efectiva de las correspondientes modificaciones de diseño en la próxima recarga de combustible cuyo inicio está previsto para el 15 de abril de 2010.

Madrid, 18 de marzo de 2010

LA PRESIDENTA,

Carmen Martínez Ten

SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. MADRID