

## ISN 24H

### Información sobre central nuclear de Trillo (Guadalajara) – INES 0 (preliminar)

22 de Mayo de 2015

---

El titular de la central ha comunicado que los criterios establecidos para realizar las pruebas de vigilancia, que comprueban la resistencia de contacto de determinados elementos de las baterías, no estaban adecuadamente definidos.

El suceso no ha afectado al programa de actividades de recarga de combustible que actualmente se lleva a cabo la planta.

El incidente no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.