

Información sobre la central nuclear Trillo (Guadalajara) – INES 0

30 de mayo de 2015

La central nuclear de Trillo, en situación de parada para recarga, ha notificado, siguiendo los procedimientos establecidos, que durante la realización de una prueba de la transferencia de la alimentación eléctrica a la central (desde la red de 400kv a la de 220 kv) se ha producido un fallo en dicha transferencia, lo que ha dejado sin tensión las barras eléctricas de salvaguardia desde las que se suministra energía eléctrica a los equipos de seguridad de la central. Este hecho ha provocado el arranque y conexión del generador diesel.

Una vez identificada la causa del fallo de esa transferencia se ha normalizado la situación.

La planta continúa con el programa de actividades de recarga de combustible.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.