

## Ampliación de información sobre la central nuclear Almaraz (Cáceres)

20 de febrero de 2015

---

El CSN clasifica de forma definitiva con nivel 1 en la Escala INES el suceso notificado por Almaraz en el día ayer relacionado con la omisión de algunas de las rondas de vigilancia que se realizan cada hora en las zonas donde existe un riesgo de incendio.

El análisis de la información motiva la clasificación definitiva del suceso como nivel 1 (anomalía) en [la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#), sin que esta situación haya supuesto riesgo alguno para la población ni para el medioambiente y sin que el suceso haya tenido repercusión en el interior ni en el exterior del emplazamiento.

El Consejo de Seguridad Nuclear, según se establece en sus procedimientos, informó a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso y a través de una [nota de prensa](#).