

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

28 de abril de 2015

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante las actuaciones para la parada programada de la central, al realizar la maniobra de apertura de un interruptor eléctrico para dejar fuera de servicio la bomba del lazo B del sistema de recirculación de agua del reactor, se ha quemado una bobina.

Esto ha dado lugar a una alarma en el sistema de Protección contra Incendios (PCI) de la zona del edificio auxiliar en que se encuentra el interruptor, aunque ninguno de los sistemas de extinción ha tenido que actuar. La brigada contra incendios ha confirmado la ausencia de fuego aunque había un fuerte olor a quemado. El personal de mantenimiento eléctrico del titular está revisando el estado del interruptor.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su [página web](#) de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares \(INES\)](#).

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE DE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)

INSTALACIÓN	C.N. COFRENTES
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	28/04/2015 04:28 h. am
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE LA PARADA DE LA BOMBA B DEL SISTEMA B33, AL ABRIR EL INTERRUPTOR 4B SE PRODUCE ALARMA DE PCI EN LA ZONA DEL INTERRUPTOR. MIEMBROS DE PCI CORFIMAR AUSENCIA DE FUEGO PERO SI UN FUERTE OLOR A QUEMADO EN LA ZONA DEL INTERRUPTOR.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	SITUACION NORMAL, INTERRUPTOR ABIERTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ANALIZANDO SI HAY ALGUNA ANORMALIA.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	SE AVISA A MANTENIMIENTO ELECTRICO QUE ESTÁ REVISANDO EL INTERRUPTOR.
SITUACIÓN ACTUAL	SITUACION NORMAL, INTERRUPTOR ABIERTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ANALIZANDO SI HAY ALGUNA ANORMALIA.
ACTUACIÓN DEL CSN	EL SUCESO SE CLASIFICA DE FORMA PRELIMINAR EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES) NIVEL 0

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 25 de julio de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.