
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

[redacted]

ACTA DE INSPECCIÓN

[redacted] funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 21 de septiembre de 2010 en UTC Fire & Security España SL (anteriormente GE Security SLU), en la c/ [redacted] Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), provincia de Barcelona.



Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la importación, fabricación, comercialización, distribución, almacenamiento y asistencia técnica de detectores iónicos de humo y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en fecha 20.05.2009.

Que la inspección fue recibida por don [redacted], Responsable de Servicio Técnico, y por don [redacted] supervisor, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Desde la fecha de agosto de 2006 ya no se reciben los detectores de humo en la instalación. Los detectores de humo son fabricados en Sudáfrica y distribuidos directamente al cliente por la empresa GE Security de Holanda.----

- La instalación estaba formada por las siguientes zonas, en el emplazamiento referido: ----------


SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

* La planta altillo. ----------
* La zona de estanterías en el área de expedición del almacén general, en la planta baja. ----------

- En la planta altillo no se encontraba almacenado material radiactivo y actualmente se utilizaba como oficinas de I+D. ----------

- La zona de estanterías se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.

- En la estanterías estaba disponible un armario metálico con cerradura en donde se encontraban almacenadas [redacted] fuentes radiactivas encapsuladas de Am-241 con una actividad nominal inferior a 18,5 kBq cada una de ellas.----



- En los estantes se encontraban almacenados 3756 detectores de humo fuera de uso. ----------

- Se adjunta como anexo 1 el registro del material radiactivo almacenado en la instalación, en el que figura la descripción de los detectores de humo fuera de uso. ----------

- Estaba disponible 1 dosímetro de termoluminiscencia para el control del supervisor de la instalación. ----------

- Tienen establecido un convenio con el [redacted] para la realización del control dosimétrico. ----------

- Estaba disponible el historial dosimétrico individualizado del supervisor. --

- Según se manifestó a cada cliente se le suministra junto con el detector de humos un manual de instrucciones y un certificado de seguridad del detector y cada detector iónico lleva incorporado una etiqueta, de acuerdo con la correspondiente especificación 26ª de la autorización en vigor. ----------

- Trimestralmente envían al Consejo de Seguridad Nuclear y al Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives, las variaciones producidas durante este período en el registro de ventas. ----------

- Estaban disponibles, con soporte informático, los datos de los códigos de los clientes reflejados en los informes trimestrales, en los que figuraba sus direcciones completas. ----------

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. ----------

- Estaba disponible una licencia de supervisor en vigor, a nombre de [redacted] asesor externo de la empresa.----------

SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de las radiaciones de la firma [redacted] modelo [redacted] nº 12370, provisto de una sonda para gamma, modelo [redacted] y nº de serie 12380, calibrado por e[redacted] en fecha 27.07.2007.----------

- Estaba disponible el certificado de calibración emitido por el[redacted]---------

- Estaba disponible el programa de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. ----------

- Estaban disponibles y en lugar visible las normas en caso de emergencia.

- Estaban disponibles extintores de incendios.----------

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 22 de septiembre de 2010.

Firmado:

[redacted]

[redacted]

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado de UTC Fire & Security España SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[redacted]

lona, España
90 67
re & Security
NIF: B78001963

[redacted]