

782264

CSN/AIN/11/IRA/2271/2009



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

Hoja 1 de 3

ENTRADA 11506
Fecha: 20-05-2009 13:36

ACTA DE INSPECCION

D [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

20-4-09


CERTIFICA: Que se ha personado el día ~~trece de febrero~~ de ~~dos mil ocho~~ en ACERALIA PERFILES MADRID, sita en [REDACTED] Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación y cuya última autorización en vigor, concedida por Consejería la de Economía, Industria e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Madrid con fecha 13 de septiembre de 2004.


Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED], Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Disponen de dos licencias de supervisor y cuatro de operador en vigor mas cuatro de operador en trámite-----
- Tienen controlados dosimétricamente a 11 usuarios y dos áreas con 11 dosímetros personales, seis de muñeca y dos de área -----
- En los registros de dosis acumulada anual superficial o profunda a diciembre de 2008 no se apreciaron dosis significativas; Fondo en todos los casos -----
- Exhiben la siguiente documentación:
 - Diario de operación actualizado y firmado por el Supervisor;
 - Certificados de hermeticidad, efectuado por [REDACTED], con fecha 02 de diciembre de 2008, de las doce fuentes radiactivas, con números de serie desde la 200020-A a la 200020-I y desde la 205844-A a la 205844-L
 - Reglamentos de funcionamiento y plan de emergencia
 - Justificación de los cursos de refresco de operadores
- El almacén auxiliar de fuentes que se retiran para mantenimiento o cambio ha sido desplazado a una zona con menor tránsito de fuentes y mas alejada de las rutas de movimiento de cargas pesadas. -----
- Este almacén permanece señalizado y con acceso controlado-----
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los monitores de radiación-----
- Efectúan periódicamente la vigilancia radiológica de la instalación-----
- El personal de la instalación ha recibido el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia.-----
- Se encuentra archivada la documentación técnica de la instalación.-----



CSN/AIN/11/IRA/2271/2009



Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de mayo de 2009.

Fdo.

INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de ACERALIA PERFILES MADRID para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ArcelorMittal Madrid, S.L.
Long Carbon Steel Europe
Sections

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 11506

Fecha: 20-05-2009 13:36



ArcelorMittal

De:

Telef:

Fax:

e-mail:

A:

Empresa: CSN

Telefono:

Fax:

Fecha: Madrid, 18 de Mayo de 2008

Asunto : ACTA DE INSPECCIÓN

Estimado

Tal y como solicita en la carta recibida el pasado 12 de Mayo de 2009, adjunto enviamos una de las copias del ACTA DE INSPECCIÓN.

Comentar que actualmente están controlados dosimétricamente 10 usuarios con 10 dosímetros de cuerpo y 5 dosímetros de muñeca, tras la baja de D. como Supervisor de la IIRR.

La fecha de inspección fue el pasado 20 de Abril de 2009 y no el 13 de Febrero de 2008 (Inspección anterior).

La fecha de las pruebas de Hermeticidad por parte de se realizaron el pasado 5 de Diciembre de 2009 y no el 2 de Diciembre, tal y como figura en el informe.

En nuestro poder tenemos 12 fuentes radiactivas con números de serie desde la 200020-A a la 200020-I y desde la 205844-A a la 205844-C.

Por último nuestra denominación ha cambiado hace un tiempo. Aceralia Perfiles Madrid ha pasado a ser ArcelorMittal Madrid S.L.

Saludos,





DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/11/IRA/2271/2009 de fecha siete de mayo de dos mil nueve, El Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Se aceptan todos los comentarios.

Madrid, 28 de mayo de 2009


Fdo.: 
INSPECTOR