CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
www.csn.es

CSN/C/DSN/AL0/25/49
Nº EXP.: AL0/SOLIC/2024/242

CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ/TRILLO, A.I.E.
Avenida de Manoteras, 46-Bis
Edificio Delta Nova 6 - Planta 5ª
28050-MADRID

[redacted]

ASUNTO: ASPECTOS ASOCIADOS A LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CRITICIDAD PARA EL ALMACÉN DE COMBUSTIBLE NUEVO Y LA PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ Y DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA OCES 0-5713 DE CAMBIO AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y LAS PROPUESTAS PME-1/2-23/03 DE CAMBIO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS

Muy Sr. Mío:

Con fecha 11 de enero de 2024 (nº de registro 20366 y 20367) se recibió en el CSN, procedente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, petición de informe preceptivo sobre la S*olicitud de autorización de la modificación de diseño del método de análisis de criticidad para el Almacén de Combustible Nuevo y la Piscina de Combustible Gastado de la Central Nuclear Almaraz y de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-23/03 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento*, la cual fue informada favorablemente por el Pleno del Consejo en su reunión de fecha 3 de diciembre de 2025.

No obstante, se han identificado los aspectos adicionales que se detallan en el Anexo, que se le transmiten para su consideración.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por la directora técnica de Seguridad Nuclear
Mª Teresa Vázquez Mateos

C.c.: SCN, SIN, CINU, ICON, JPALM

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 05/12/2025 10:31:17 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Maria Teresa Vazquez Mateos
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=45526-457A4-73724-74557

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
www.csn.es

ASPECTOS ASOCIADOS A LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CRITICIDAD PARA EL ALMACÉN DE COMBUSTIBLE NUEVO Y LA PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ Y DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA OCES 0-5713 DE CAMBIO AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO PME-1/2-23/03 A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS

El titular actualizará la siguiente documentación tres meses después de la obtención de la autorización de modificación de diseño del método de análisis de criticidad para el Almacén de Combustible Nuevo y la Piscina de Combustible Gastado de la central nuclear Almaraz y de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-23/03 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento:

1. Actualizar las referencias de las Evaluaciones de Seguridad de las dos PME para tener en cuenta las últimas revisiones del Análisis de Criticidad, de la Evaluación de Seguridad de la modificación, del Análisis de Seguridad de la modificación y de las ETFM de Almaraz.
2. Actualizar correctamente la referencia a la versión definitiva del Estudio de Criticidad en las referencias del ES de Almaraz (página 9.1.7-1). La versión definitiva es la Revisión 5 de mayo de 2025.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 05/12/2025 10:31:17 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Maria Teresa Vazquez Mateos
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=45526-457A4-73724-74557