

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1764

Madrid 9 de enero de 2026

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
	Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 30 de diciembre de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros y el secretario general asisten presencialmente. La consejera Sra. Calzón Fernández asiste telemáticamente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1763 del Pleno del Consejo de 18 de diciembre de 2025

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN ALMARAZ. Resolución por la que se acepta el desistimiento presentado por CNAT en relación con su solicitud de apreciación favorable de la modificación del MRO, PMMRO-1/2-24/001, sobre el sistema de filtración del aire de extracción de la zona de acceso controlado del edificio de salvaguardias
2. CN ALMARAZ. Resolución por la que se acepta el desistimiento presentado por CNAT en relación con su solicitud de apreciación favorable de acción humana como cumplimiento equivalente de ITC de la NFPA805
3. Plan de publicaciones y de actividades para el año 2026
4. Expedientes sancionadores y otras actuaciones
 - 4.1. CIEMAT. Propuesta de apercibimiento por incumplimiento del requisito de vigilancia 3.1.2 de la Condición límite de operación 3.1.1 de las Especificaciones Técnicas del proyecto de desmantelamiento del PIMIC

Trámite simplificado

5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 4.1. Vicepresidenta María del Pilar Lucio Carrasco
 - 4.1.1. Informe de asistencia a la 54ª Reunión del Comité de Actividades Reguladoras Nucleares (CNRA) de la NEA, celebrada en París los días 4 y 5 de diciembre de 2025
 - 4.2. Secretaría General
 - 4.2.1. Borrador 0 del Proyecto de Instrucción sobre desmantelamiento de instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas de primera categoría del ciclo de combustible nuclear
 - 4.2.2. Acta del Pleno del Consejo nº 1762 de 11 de diciembre de 2025
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
 - 7.1. Información en relación con apercebimiento emitido por la DPR
8. Informes de las Direcciones Técnicas
 - 8.1. CN ALMARAZ/TRILLO. Instrucción Técnica para la realización de un análisis de incidencias sobre generadores diésel de salvaguardia y emergencia
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1763 del Pleno del Consejo del 18 de diciembre de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1763 correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de diciembre de 2025.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN ALMARAZ. Resolución por la que se acepta el desistimiento presentado por CNAT en relación con su solicitud de apreciación favorable de la modificación del MRO, PMMRO-1/2-24/001 sobre el sistema de filtración del aire de extracción de la zona de acceso controlado del edificio de salvaguardias**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Expediente: ALO/SOLIC/2024/246) sobre el desistimiento presentado por Centrales Nucleares Almaraz/Trillo, A.I.E. (CNAT) en relación con su solicitud de apreciación favorable de la modificación del Manual de Requisitos de Operación (MRO) de referencia PMMRO-1/2-24/001, sobre el sistema de filtración del aire de extracción de la zona de acceso controlado del edificio de salvaguardias.

El 8 de julio de 2024 se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la solicitud de apreciación favorable de la modificación antes mencionada. Con fecha de 23 de septiembre de 2025 se recibió en el CSN escrito de CNAT mediante el cual comunica que desiste de dicha solicitud.

El Pleno, estudiada la propuesta de la DSN y la documentación presentada por el titular, **ACUERDA** aceptar el desistimiento con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

2. **CN ALMARAZ. Resolución por la que se acepta el desistimiento presentado por CNAT en relación con su solicitud de apreciación favorable de acción humana como cumplimiento equivalente de ITC de la NFPA805**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Expediente: ALO/SOLIC/2024/252) sobre el desistimiento presentado por Centrales Nucleares Almaraz/Trillo, A.I.E. (CNAT) en relación con su solicitud de apreciación favorable de acción humana como cumplimiento equivalente de ITC de la NFPA805.

El 19 de diciembre de 2024 se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la solicitud de apreciación favorable de acción humana como cumplimiento equivalente de ITC de la NFPA805. Con fecha de 6 de agosto de 2025 se recibió en el CSN escrito de CNAT mediante el cual comunica que desiste de dicha solicitud.

El Pleno, estudiada la propuesta de la DSN y la documentación presentada por el titular, **ACUERDA** aceptar el desistimiento en los términos propuestos.

3. **Plan de publicaciones y de actividades para el año 2026**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP) para la aprobación del Plan de publicaciones y de actividades (congresos y exposiciones) para el año 2026.

La propuesta del plan incluye un total de 24 títulos y la asistencia a tres eventos donde el CSN participará con un *stand* de atención al público.

El Pleno ha estudiado la propuesta y **ACUERDA** aprobar el Plan de publicaciones y actividades (congresos y exposiciones) para el año 2026 en los términos presentados.

4. Expedientes sancionadores y otras actuaciones

4.1 Propuesta de apercibimiento al CIEMAT por incumplimiento del requisito de vigilancia 3.1.2 de la Condición límite de operación 3.1.1 de las Especificaciones Técnicas del proyecto de desmantelamiento del PIMIC

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica Protección Radiológica (DPR) (Ref: CSN/PDT/AICD5/CIE/2511/84.1) relativo a la propuesta de apercibimiento al CIEMAT por incumplimiento del requisito de vigilancia 3.1.2 de la Condición límite de operación 3.1.1 de las Especificaciones Técnicas del proyecto de desmantelamiento del Plan Integrado para la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC).

La conducta mencionada se califica como infracción leve, de acuerdo con el artículo 86 c)1 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, puesto que no se ha derivado peligro para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** que se proceda a apercibir al CIEMAT en los términos propuestos, con la abstención del consejero Sr. Castejón Magaña, en virtud del Artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Trámite simplificado

5. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informes favorables realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) relativas a las instalaciones siguientes:

Por la DPR:

- Tekkin Engineerin Solutions, OAR-0202, Castellón

Por el SCAR:

- Cemex España Operaciones SLU, IRA-3451, Alcanar (Tarragona)

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/AUT-1/OAR-0202/2025
- CSN-GC/IEV/MO-01/IRA-3451/2025

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

6. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Vicepresidenta María del Pilar Lucio Carrasco

4.1.1 Informe de asistencia a la 54ª Reunión del Comité de Actividades Reguladoras Nucleares (CNRA) de la NEA, celebrada en París los días 4 y 5 de diciembre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por la vicepresidenta.

4.2 Secretaría General

4.2.1 Borrador 0 del Proyecto de Instrucción sobre desmantelamiento de instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas de primera categoría del ciclo de combustible nuclear

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.2 Acta del Pleno del Consejo Nº 1762, de fecha 11 de diciembre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**

- Resolución de 17/12/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1195.
- Resolución de 17/12/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2964.
- Resolución de 17/12/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3466.
- Resolución de 17/12/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2794.
- Resolución de 22/12/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2326.
- Resolución de 22/12/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2534.
- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 15/12/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3042.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 11/12/2025: Concesión de la homologación de curso de formación de operadores de instalaciones radiactivas en el campo de aplicación de "Medicina Nuclear", organizado por Fundación QUAES.
 - Resolución de 12/12/2025: Concesión de licencias de supervisor (4) y operador (9) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 12/12/2025: Concesión de licencias de supervisor (6) y operador (19) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 15/12/2025: Modificación de la homologación de curso de la asignatura Radiodiagnóstico y Radioprotección, impartida en el tercer curso del Grado de Podología de la Facultad de Ciencias de la Salud, organizado por Universidad de Málaga.
 - Resolución de 16/12/2025: Concesión de licencias de supervisor (2) y de operador (3) de instalación nuclear de CN Cofrentes.
 - Resolución de 18/12/2025: Concesión de una licencia de supervisor de la instalación nuclear CN Ascó.
 - Resolución de 19/12/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (54) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 19/12/2025: Concesión de licencias de supervisor (11) y operador (48) de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **DPR: Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00)**
 - Resolución de 22/12/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de referencia NHM-X287 para incluir los equipos generadores de rayos X, de la serie RAYCON D+ modelos TX 1400/360/330/200 Y TX 1900/360/330/200, de SESOTEC GMBH sucursal en España.
 - Resolución de 22/12/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo de referencia NHM-X313 (HM-0349) para incluir los equipos generador de rayos x, de la marca XOS (X-RAY Optical Systems) modelo Sinde+Clora R-Series, de Instrumentación Analítica, SA.
- **DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00):**
 - Resolución de 15/12/2025: Multa coercitiva a IRA-1657.
 - Resolución de 19/12/2025: Apercibimiento a ERX/A-0618.
- **DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 22/12/2025: Notificación a IRA-3582.
 - Resolución de 26/12/2025: Notificación a IRA-3613.

7.1 Información en relación con apercibimiento emitido por la DPR

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

8.1. CN ALMARAZ/TRILLO. Instrucción Técnica para la realización de un análisis de incidencias sobre generadores diésel de salvaguardia y emergencia

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:57 horas del día 9 de enero de dos mil veintiséis.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº
Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo