

## Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres)

22 de enero de 2013

---

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, una variación de potencia no programada superior al 20% debido a una anomalía eléctrica en el alternador.

Este hecho se ha producido con la unidad I al 74% de potencia nuclear, durante la subida de carga. La central ha decidido reducir la potencia de la unidad y el desacoplamiento de la red eléctrica para revisar la citada anomalía, que en las últimas semanas ha ocasionado varias paradas del reactor.

Los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto en su diseño, la planta se encuentra desacoplada de la red eléctrica y en estos momentos el titular está analizando las causas del problema.

El suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente, y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).