

ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LAS SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO PC-317, REVISIÓN 0, DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE CN ASCÓ I Y II

Con fecha 3 de agosto de 2016, procedentes de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se recibieron en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) las peticiones de informe sobre las solicitudes de aprobación de las propuestas de cambio PC-317, Rev. 0, de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de CN Ascó I y de CN Ascó II, con nº de registro de entrada CSN 43238 y 43239 respectivamente. Estas solicitudes de aprobación fueron presentadas por el titular de acuerdo con lo establecido en la condición tres del anexo a las Órdenes Ministeriales del 22 de septiembre de 2011 por las que se concede a CN Ascó I y Ascó II la autorización de explotación en vigor.

Las propuestas de cambio PC-317, Rev. 0 de las ETF de CN Ascó I y CN Ascó II, afectan a la sección 3/4.7.1 "Válvulas de Seguridad" (Tabla 3.7-1 "Punto de tarado máximo admisible del disparo por alto flujo neutrónico en el rango de potencia con válvulas de seguridad inoperables de las tuberías de vapor durante la operación con 3 lazos") y a las bases ETF 3/4.7.1.1 "Válvulas de Seguridad", debido a la reducción de caudal de alivio de las válvulas de seguridad de vapor principal, de acuerdo con la información suministrada por el fabricante.

El Pleno del Consejo, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha estudiado las solicitudes mencionadas, así como el informe que, como consecuencia de las evaluaciones realizadas, ha efectuado la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y ha acordado informarlas favorablemente. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del artículo 2º de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

Madrid, 26 de julio de 2017

EL PRESIDENTE

Fernando Martí Scharfhausen

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

SALIDA 5836

Fecha: 28-07-2017 13:30