

Madrid, 12 de junio de 2019

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| Asistentes: | Presidente | Sr. Josep Maria Serena i Sender |
| | Consejero | Sr. Javier Díes Llovera |
| | Consejero | Sr. Francisco Miguel Castejón Magaña |
| | Consejera | Sra. Maria del Pilar Lucio Carrasco |
| | Consejera | Sra. Elvira Romera Gutiérrez |
| | Secretario general | Sr. Manuel Rodríguez Martí |

Convocatoria: 30 de mayo de 2019

I APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión anterior del Pleno del Consejo

II ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN***Trámite normal***

1. Propuesta de modificación de la composición de los tribunales de licencias de las instalaciones nucleares (II.NN.).
2. Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado y el resumen. Año 2018.
3. Propuesta de designación de experto para estancia temporal en el Nuclear Regulatory Commission (NRC) de EE.UU.
4. Informe sobre instalaciones radiactivas

Trámite simplificado

5. Asuntos varios

III ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. Incidencias en instalaciones nucleares

7. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
8. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
9. Informaciones específicas
 - 9.1 Remisión informe de seguimiento primer trimestre Plan Anual de Trabajo 2019
10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 10.1 Secretario General Manuel Rodríguez Martí
11. Comisiones del Consejo y Comités
12. Cumplimiento de encargos del Consejo
13. Informe sobre delegaciones del Consejo
14. Informe de los directores técnicos
15. Ruegos y preguntas

A small, handwritten blue mark resembling a stylized '12' or a similar symbol, located to the left of item 15.A small, handwritten blue mark consisting of several vertical and diagonal lines, resembling a signature or a stamp, located at the bottom left of the page.

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1481 correspondiente a la reunión del Pleno de 29 de mayo de 2019, con las consideraciones realizadas durante la reunión.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LICENCIAS DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES (II.NN.).

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta (Ref. DSN/19/57) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear relativa al cambio de la composición del Tribunal de Licencias de la CN de Ascó.

Se propone el cambio del vocal de la instalación CN Ascó por causa de la baja del vocal existente anteriormente, a petición del titular de la instalación.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, aprobarla en los términos propuestos

SEGUIMIENTO: NO

2. INFORME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO Y EL RESUMEN. AÑO 2018.

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24.2.f) y 37.4.l) del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del CSN, la propuesta de aprobación del Informe anual del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado correspondiente a las actividades realizadas por el organismo en el año 2018, y del Informe resumen asociado, elaborado para dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

Ambos documentos fueron remitidos para información del Pleno en su sesión 1479 de fecha 14 de mayo de 2019 a fin de recabar comentarios de los miembros del Pleno con fecha límite el día 24 de mayo de 2019. Todos los comentarios recibidos fueron incluidos en la versión que se ha elevado al Pleno para su aprobación.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Secretaría General y **ACUERDA** aprobar el Informe anual del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado correspondiente al año 2018 y su informe resumen.

SEGUIMIENTO: NO

La Consejera Sra. Lucio distribuye el documento Propuesta de Procedimiento para las relaciones con el Parlamento, en el que se resume lo dispuesto en la ley de Creación del CSN al respecto y se incluyen propuestas de actuación del nuevo Pleno para establecer cauces para una relación fluida con la Ponencia ad hoc para examen del informe anual del CSN y con la Comisión Parlamentaria de la que esta dependa.

El Pleno **ACUERDA** llevar a cabo las actuaciones incluidas en la propuesta.

Adicionalmente, la Consejera Sra. Lucio comenta la conveniencia de que, cuando surjan temas puntuales que se consideren importantes, se informe al Parlamento solicitando una comparecencia o remitiendo una comunicación escrita a la ponencia ad hoc.

3. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE EXPERTO PARA ESTANCIA TEMPORAL EN EL NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (NRC) DE EE.UU.

El Secretario General presenta a consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la aprobación de la estancia temporal de D. Alberto García de la Varga, funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, en la sede del organismo regulador americano (NRC) en Rockville (Maryland, EE.UU.), por un período de tres meses, a partir de la fecha 24 de junio de 2019.

El objeto de la estancia, enmarcada dentro del acuerdo bilateral vigente entre el CSN y la NRC, es la formación y perfeccionamiento del técnico del CSN en la metodología SSHAC-nivel 3 de la NRC (peligrosidad sísmica), cuya aplicación es requerida en la ITC-sísmica que el CSN remitió a todas las CCNN españolas en mayo de 2015

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y, por unanimidad, **ACUERDA** aprobarla en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) siguientes:

Evaluadas por la DPR:

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), IRA-0525. Valdeolmos, (Madrid)
- SGS Tecnos, SA, IRA-0089A. Madrid

Evaluada por el SCAR:

- Hospital Clínic de Barcelona, IRA-0870. Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones realizadas siguientes:

- CSN/IEV/M0-06/PPF/IRA-0525/19
- CSN/IEV/M0-59/PPF/IRA-0089A/19
- CSN-GC/IEV/M0-19/IRA-0870/18

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas autorizaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO


Trámite normal

5. ASUNTOS VARIOS

El Consejero Castejón informa de que la Instrucción del Consejo IS-10, revisión 1, sobre los criterios de notificación de sucesos al CSN por parte de las centrales nucleares, requiere que los Informes de Sucesos Notificables a 30 días incluyan las conclusiones derivadas del análisis de causa raíz (ACR) realizado del suceso, indicando que, en caso de que al mes de la ocurrencia del suceso no se haya finalizado el ACR, en el informe a 30 días se incluya la fecha prevista de la finalización. Esta redacción permite que, en ocasiones, se retrase considerablemente el envío al CSN del ACR.

El Pleno **ACUERDA** que la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear remita una Instrucción Técnica a todas las centrales estableciendo un plazo máximo para la presentación del mencionado análisis de causa raíz.

SEGUIMIENTO: SI

 El Secretario General Informa de que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del CSN se ha puesto en contacto con su homólogo de REPSOL en relación con los requisitos de formación para el acceso de inspectores del CSN a la plataforma Casablanca para llevar a cabo una inspección sobre exposición a materiales NORM. El Servicio de Prevención de REPSOL ha informado de que recientemente han revisado el análisis de riesgos laborales relacionado con la plataforma, obteniendo como resultado que el riesgo de accidente en el acceso a la misma mediante helicóptero se ha clasificado de probabilidad muy baja pero de

consecuencias muy altas. Debido a ello se ha establecido la obligación de que todas las personas que accedan a la plataforma deben demostrar haber realizado el curso para abandono de helicóptero sumergido (HUET en sus siglas inglesas).

El Pleno **ACUERDA** que se adopten las acciones necesarias para que los inspectores del CSN que van a llevar a cabo la citada inspección reciban la formación requerida por el Servicio de Prevención

SEGUIMIENTO: SI

III ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

9.1 Remisión informe de seguimiento primer trimestre Plan Anual de Trabajo 2019

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el informe, (Ref: CSN/UPEC/19/03), elaborado por la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad (UPEC) de seguimiento del primer trimestre correspondiente al Plan Anual de Trabajo (PAT) del año 2019.

El informe recoge la situación a fecha 31 de marzo de 2019 de las actividades contempladas en el PAT correspondiente al año en curso.

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

El Consejero Sr. Castejón comenta que se ha identificado la necesidad de:

- Revisar, racionalizar y homogeneizar los diferentes grupos de indicadores de funcionamiento en uso en el CSN
- Adecuar el calendario de elaboración del Plan Anual de Trabajo, de forma que quede aprobado antes del comienzo del año
- Revisar los modelos utilizados para determinar la cantidad anual de Productividad por Objetivos que el Ministerio de Hacienda asigna al CSN en función de los indicadores seleccionados para ello.

Las tres actuaciones se van a llevar a cabo bajo la dirección del Comité del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información.

10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

10.1 Secretario general Manuel Rodríguez Martí

10.1.1 Acta del Pleno del Consejo Nº 1480, de fecha 22 de mayo de 2019.

10.1.2 Nota de la reunión de 31/05/2019 de la Administración con la Junta de Personal y el Comité de Empresa sobre retribuciones del personal laboral.

11. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

13. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

13.1 Delegaciones en Presidencia

13.1.1. Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 13/05/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva TESCA SPAIN BARCELONA, SLU.
- Resolución de 13/05/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva HOSPITAL UNIV. LA PAZ.
- Resolución de 20/05/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva PHARMA SPAIN.

13.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 13/05/2019: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2548.
- Resolución de 13/05/2019: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3121.
- Resolución de 13/05/2019: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2297.

13.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98)

- Resolución de 23/05/2019: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (55) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 23/05/2019: Concesión de licencias de supervisor (13) y operador (42) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 23/05/2019: Prórroga de licencias de supervisor (18) y operador (35) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 23/05/2019: Prórroga de licencias de supervisor (6) y operador (17) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 23/05/2019: Concesión de licencias de supervisor (5) y operador (9) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 20/05/2019: Concesión de la homologación de curso de Operadores de instalaciones de radiodiagnóstico general, organizado por Centro de Estudios POVISA, en colaboración con el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital POVISA.

13.2 Delegaciones en Secretaría General

13.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00)

- Resolución de 13/05/2019: Informe Favorable a la Modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: NHM-X281, Modelos IX-EN-2493 y IX-GA-B3043, de ISHIDA CO. LTD.
- Resolución de 13/05/2019: Informe Favorable a la Modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: NHM-X160, de BRUKER ESPAÑOLA, SA.

13.3 Delegaciones en Direcciones Técnicas

13.3.1. DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00)

- Resolución de 14/05/2019: Apercibimiento a RX/0559.
- Resolución de 14/05/2019: Apercibimiento a IRA-0084.

AJ

HH

13.3.2 DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 20/05/2019: Notificación a IRA/0423.
- Resolución de 17/05/2019: Notificación a IRA/3079.
- Resolución de 20/05/2019: Notificación a IRA/1276.

13.3.3 DSN: Propuestas de Instrucciones Técnicas por delegación según Acuerdo de 24 de febrero de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear BOE del 30.03.10

- CN Trillo relativa a estanqueidad de las compuertas de los sistemas de ventilación, referencia CSN/IT/DSN/TRI/19/01
- CN Vandellós II relativa a causas y factores contribuyentes que originaron reiteración de incidentes operativos, referencia CSN/IT/DSN/VA2/19/01

14. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

La directora técnica de protección radiológica y el director técnico de seguridad nuclear en funciones, no comparecieron durante la reunión.

15. RUEGOS Y PREGUNTAS

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas del día doce de junio de dos mil diecinueve.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Rodríguez Martí

EL PRESIDENTE