

FORMULARIO DE SUCESO NOTIFICABLE MEDIANTE INFORME DE 30 DÍAS	
INSTALACIÓN	Central Nuclear Ascó II (Tarragona)
FECHA DE NOTIFICACIÓN	26/02/2021
MOTIVO POR EL QUE SE NOTIFICA	Obtención de un valor de tarado “as-found” para dos válvulas de seguridad del presionador (N56964-04-0083 y N56964-00-0108) fuera del criterio de aceptación (174,72 kg/cm ² ±3%) establecido por la Condición Límite de Operación 3.4.3 “Válvulas de seguridad en funcionamiento” de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
ESTADO DE LA PLANTA	Operación a potencia estable.
EFFECTOS RADIOLÓGICOS	Sin efectos.
MEDIDAS ADOPTADAS	Dichas válvulas fueron sustituidas durante la 26ª recarga de combustible de la central. Pendiente de análisis de causa raíz.
ESCALA INES	0
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información disponible, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014 , del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares	