

FORMULARIO DE SUCESO NOTIFICABLE MEDIANTE INFORME DE 30 DÍAS	
INSTALACIÓN	Central Nuclear Almaraz (Cáceres)
FECHA DE NOTIFICACIÓN	06/04/2021
MOTIVO POR EL QUE SE NOTIFICA	Contenedor de combustible ENUN-A1-03 (AFK6) con presencia de agua en el interior del recinto de la virola envolvente.
ESTADO DE LA PLANTA	Operación en modo 1, al 100 % de potencia nuclear. Operación a potencia estable.
EFFECTOS RADIOLÓGICOS	Sin efectos
MEDIDAS ADOPTADAS	Tras llevar a cabo las acciones correctivas para revertir la situación identificada, se emitió la Condición Anómala CA-AL1-21/007 y se mantuvo monitorizado en el edificio de combustible de unidad I. Posteriormente, una vez realizado y presentado ante el Comité de Seguridad Nuclear de la Central (CSNC) el resultado del análisis de causa raíz, el contenedor de combustible gastado ENUN-A1-03 fue trasladado y almacenado en el ATI.
ESCALA INES	0
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información disponible, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014 , del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares	