

FORMULARIO DE SUCESO NOTIFICABLE MEDIANTE INFORME DE 30 DÍAS	
INSTALACIÓN	Central nuclear Almaraz II
FECHA DE NOTIFICACIÓN	26/04/2021
MOTIVO POR EL QUE SE NOTIFICA	Identificación de documentación fraudulenta en la dedicación correspondiente a kits para <i>displays</i> P/N8705KK de registradores clase de Yokogawa
ESTADO DE LA PLANTA	En el momento de la notificación la planta se encuentra en operación en modo 1, al 100 % de potencia nuclear. Operación a potencia estable
EFFECTOS RADIOLÓGICOS	Sin efectos
MEDIDAS ADOPTADAS	Elaborado un plan de actuación en colaboración con Yokogawa para evitar que se repita el suceso y para asegurarse de que los componentes instalados tienen las características adecuadas para su funcionamiento en la planta
ESCALA INES	0
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información disponible, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014 , del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares	