

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

28 de mayo de 2021

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, que a las 14:00 horas de hoy ha detectado que no había llevado a cabo la ejecución mensual de sendos requisitos de vigilancia del sistema de ventilación de emergencia de sala de control (tren B) y de las penetraciones eléctricas y mecánicas (tren B).

A las 15:30, el titular ha procedido a realizar ambos requisitos de vigilancia con resultado satisfactorio.

En el momento de la notificación la Planta se encontraba en Modo 1 operando al 100%.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).