

CSN/C/DSN/VA2/22/27
Nº EXP.: VA2/SOLIC/2021/247

ASOCIACIÓN NUCLEAR DE ASCÓ – VANDELLÓS II, A.I.E.
Apartado de Correos nº 48
43890-L´HOSPITALET DE L´INFANT (TARRAGONA)



ASUNTO: CN VANDELLÓS II: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PC-319 REV. 0 DE CAMBIO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO

Muy Sr. mío:

Con fecha 17 de diciembre de 2021 (nº de registro 53972), procedente del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (Miterd), se recibió en el CSN la petición de informe preceptivo sobre su solicitud de aprobación de la propuesta de cambio a las Especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de la central nuclear Vandellós II PC-319, revisión 0.

Si bien la PC-319 se ha considerado aceptable como resultado de la evaluación realizada, esta dirección técnica considera que, con vistas a la presentación de la solicitud de transición a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas de la central, el titular debe modificar la tabla 3.3.6-1 del requisito de operación RO 3.3.6 del manual de requisitos de operación para indicar que el ancho de banda de registro de la instrumentación de campo libre y del sistema de análisis del espectro de respuesta y CAV de sala de control es 0-100 Hz.

Atentamente,

*Firmado electrónicamente por la Directora Técnica de Seguridad Nuclear
M^a Teresa Vázquez Mateos*

C.c.: SCN, SIN, CITI, JPVA2