

Nota informativa sobre la central nuclear de Vandellós II (Tarragona)

24 de agosto de 2008

El titular de la central nuclear de Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 08:49 horas de hoy, se ha producido un incendio en el generador eléctrico, lo que ha supuesto la declaración de prealerta de emergencia del Plan de Emergencia Interior (PEI).

El CSN ha recomendado activar el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) en situación “0” y se ha mantenido en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

A las 10:30 horas el incendio ha quedado completamente extinguido por la brigada de bomberos de la central.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto y no se han visto afectados por el incendio. En este momento la central se encuentra parada y estable.

El hecho no ha tenido impacto alguno sobre los trabajadores o el medio ambiente.