

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia) - INES 0

5 de julio de 2023

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que ayer se produjo una pérdida de función de las válvulas de aislamiento de la división 1 de la contención primaria como consecuencia de un fallo eléctrico en el transformador que las alimenta eléctricamente. Este hecho hizo que se emprendieran las acciones de la condición límite de operación que requieren el inicio de la parada del reactor. Al mismo tiempo se llevaron a cabo las acciones de reparación que permitieron recuperar tensión a los equipos antes de llevar a cabo la parada.

Todos los sistemas funcionaron según diseño. Este suceso no ha tenido impacto para los trabajadores, las personas ni el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es