

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

5 de mayo de 2009

El Titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 13:25 horas se ha producido una parada automática del reactor debido a una parada de la turbina.

En una valoración inicial el titular ha notificado que todos los sistemas de seguridad han funcionado de forma correcta y está realizando las comprobaciones necesarias para analizar las causas.

Este suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.