

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

26 de octubre de 2013

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada automática del reactor debido a un bajo nivel en los generadores de vapor.

Durante unas tareas de mantenimiento eléctrico se ha producido un cortocircuito que ha ocasionado la actuación de un sistema de protección eléctrica. Como consecuencia de dicha actuación el nivel de los generadores de vapor se ha reducido hasta el valor que provoca la parada automática del reactor.

Los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto en su diseño, y la planta se encuentra parada, en condición estable y segura.

El titular continúa analizando las causas de un incidente que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente,

Este suceso se clasifica preliminarmente con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).