

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

27 de Febrero de 2007

---

Aislamiento del edificio de combustible en tren-A como consecuencia de una señal espuria de alta radiación. La central sigue operando al 100% de su potencia.