

## ISN24H

### Vandellòs II (Tarragona) - Nivel INES 0

30 de Noviembre de 2007

---

Aislamiento de la ventilación en Sala de Control durante el cambio del tren del sistema, por la activación espuria del analizador de gases tóxicos. Una vez rearmada la señal de gases tóxicos, se normalizó el alineamiento del sistema de ventilación.

CORREO ELECTRÓNICO

[prensa@csn.es](mailto:prensa@csn.es)