

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

21 de Noviembre de 2009

Arranque automático del sistema de ventilación de la Sala de Control debido a una señal no real de alta radiación en dicha sala. Esta incidencia no ha tenido repercusión en el estado de la planta y no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.