

ISN24H

Juzbado (Salamanca) – Nivel INES 0

07 de Enero de 2010

El titular de la fábrica de combustible de Juzbado ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido el arranque del subsistema de extinción automática de incendios, en la sala de oficinas anexa a la sala de módulos de adquisición de datos del sistema de alarma de criticidad, debido a una señal no real de los detectores que dan cobertura a dicha zona. El suceso no ha provocado daños en los sistemas de seguridad ni en la zona de oficinas afectada, ni ha tenido impacto sobre los trabajadores, la población ni el medio ambiente.