

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

10 de Diciembre de 2013

El titular de la central nuclear Ascó I ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que se ha producido el aislamiento del sistema de ventilación de la sala de control debido a una señal que de alta concentración de cloro que había superado el punto de tarado. Como consecuencia, se declaró inoperable el tren A del sistema de gases tóxicos para comprobar el funcionamiento del mismo. Tras realizar las correspondientes pruebas de vigilancia y recalibrar su sensibilidad se ha restablecido la operabilidad del sistema.

El suceso no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.