

**ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA REVISIÓN N° 64 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE CN VANDELLÓS II**

Con fecha 30 de noviembre de 2009, procedente de la Dirección General de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se recibió en el CSN, con su escrito de fecha 30 de noviembre de 2009 (n° de registro de entrada 41803), la solicitud presentada por el titular de CN Vandellós II, de aprobación de la propuesta de cambio PC-262, revisión 0, de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Dicha propuesta ha sido presentada de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial de 14 de julio de 2000 por la que se prorroga la Autorización de Explotación en vigor.

La propuesta introduce cambios en las especificaciones siguientes: 3/4.7.4 “Sistema de agua de refrigeración de salvaguardias tecnológicas”, y 3/4.7.5 “Sumidero final de calor”, con el fin de modificar los valores de los parámetros de caudal del citado sistema y la temperatura máxima de la balsa de salvaguardias.

Adicionalmente, el titular envió directamente al CSN la carta de referencia CNV-L-CSN-5185, recibida el 30 de noviembre (n° de registro de entrada 41807) y CNV-L-CSN-5203 recibida el 21 de enero de 2010 (n° de registro 40056), mediante la que corrigen diversos errores en el texto incorporado en la propuesta de cambio PC-262, revisión 0.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión de 3 de febrero de 2010, ha estudiado la solicitud del titular, así como el informe que, como consecuencia de las evaluaciones realizadas, ha efectuado la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, y ha acordado informarla favorablemente, con la condición que se incluye en el Anexo I y con las hojas modificadas que se incluyen en el Anexo II. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del artículo 2º de la Ley 15/1980, modificado por la Ley 33/2007 de 7 de noviembre, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

Las modificaciones incorporadas en las propuesta de cambio PC-262, revisión 0, con las hojas modificadas incluidas en el Anexo II, constituirán la revisión n° 64 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de C. N Vandellós II.

Madrid, 4 de febrero de 2010  
LA PRESIDENTA,

Carmen Martínez Ten

**ANEXO I**

**CONDICION ASOCIADA A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO PC-262, REVISIÓN 0, DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUCNIONAMIENTO DE C. N. VANDELLÓS II**

El titular presentará al CSN, en un plazo de tres meses, un programa de acciones de mejora del sistema EJ, junto con los plazos de implantación del mismo, orientado a restablecer en el menor plazo posible, y en cualquier caso antes de finalizar la siguiente parada de recarga, las condiciones operativas iniciales del sistema EJ.

Referencia: CNVA2/MITC/10/01

**ANEXO II**

**PÁGINAS QUE SE MODIFICAN RESPECTO DE LA PROPUESTA PC-262,  
REVISIÓN 0**

3/4.7-12

B3/4.7-10

3/4.7-13