ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA REVISIÓN 56 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE C. N. TRILLO

Con fecha 13 de mayo de 2011 (nº registro de entrada en CSN 41362), procedente de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se recibió en el CSN la propuesta PME 4-11/01 presentada por el titular de la central nuclear de Trillo, de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Dicha propuesta se presentó de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial de fecha 16 de noviembre de 2004 por la que se concede a la central la Autorización de Explotación en vigor.

La propuesta PME 4-11/01 afecta a la Especificación Técnica de Funcionamiento 4.10.2.8 “Barreras resistentes al fuego”.

El objeto de la misma es incluir en la Especificación Técnica de Funcionamiento mencionada, cuatro nuevas áreas de fuego en el edificio diesel (ZK), segregadas de otras existentes, para proteger los canales de interconexión de las cuatro redundancias que llevan cables de alimentación de 48 Vcc a los consumidores con doble alimentación de un tren como armarios de control y componentes de los generadores diesel.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión de 29 de febrero de 2012, ha estudiado la propuesta mencionada, así como el informe que, como consecuencia de la evaluación realizada, ha efectuado la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y ha acordado informarla favorablemente. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del artículo 2º de la Ley 15/1980, de 22 de abril y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

La modificación propuesta, una vez incorporadas al documento, constituirán la revisión 56 de las Especificaciones de Funcionamiento de C.N. Trillo.

Madrid, a 29 de febrero de 2012

LA PRESIDENTA

Carmen Martínez Ten

SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. MADRID